

## TEKNİK RAPOR

Atıksu Ruhsat ve Denetim Daire Başkanlığı'na bağı Eğıl Atıksu Arıtma tesisinin çalışma alanlarını ve tesisin çevresini aydınlatan sokak lambarı arızalanmış olup; **30 adet 150 Watt** sodyum buharlı Ampül ve **20 adet duya** ihtiyaç duyulmaktadır.

İşbu rapor tarafımızdan 13.04.2022 tarihinde hazırlanmış olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Hamdullah ZENGİN

Elektrik Tek.



Mazlum DOĞAN

Eğıl AAT Şefi

