

## TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge) hizmet alanında bulunan Çınar ilçesi Şubesi kırsal mahallelerindeki içme suyu ayaklı su depolarının dış havalandırma kısımlarının açık olması nedeniyle dışarıdan gelebilecek ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi için su depolarına 143 adet kapak yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Su depo kapakları: 100x100 cm çapta ve kare kesitli olup, 3x3 mm göz aralığı ve 2 mm kalınlığında inox telden ( paslanmaz ve güneş ışınlarına dayanıklı ) yapılacak ve etrafında 5 mm kalınlığında alüminyum malzemedan yapılmış çerçeve geçirilerek her bir kapak ilgili mahallelerdeki su depolarına montajı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu ayaklı su depolarına takılacak olan 143 adet su depo kapaklarının dış piyasadan karşılanması hususunda;

İş bu teknik rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 09.05.2022

Abdülhamit GÜLİSTAN  
Daimi işçi



Murat DELİL  
Daimi İşçi



Doğan YANAN  
Çınar Şube Müd.

