

4.2 ALTERNATÖR VE PANODA YAPILACAK KONTROLLER

- Tüm elektrik bağlantıları kontrol edilerek gevşeklikler oluşmuşsa giderilecektir.
- Pano ve alternatör takozları kontrol edilerek kopanlar var ise değiştirilecektir
- Panodaki tüm göstergeler kontrol edilip her bakımda kayıt altına alınacaktır
- Akü şarj redresörü kontrol edilip akünün şarj edip etmediği kontrol edilecektir.
- Otomatik start modülünün tüm fonksiyonlarının çalışırılığının testi yapılacaktır guruba suni arızalar verdirilerek modülün kontrolleri yapılacaktır.
- Gurubun yükü kontrol edilecek kaydedilecek
- Gurubun genel temizliği yapılacak

4.3 İLK BAKIM ESNASINDA TÜM JENARATÖLERDE (VERİLECEK FİYATA DAHİL OLAN)YAPILACAK OLANLAR.

- Hava filtre değişimi
- Mazot filtre değişimi
- Yağ değişimi
- Antifiriz

MADDE 5- İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte (beş) madde 7 (yedi) sayfadan oluşur.


Ahmet ANALAYATALAY
TEKNİKER

- Jeneratör üzerinde yüklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar olmalıdır.
- Yüklenici; jeneratör dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç v.s. teçhizatları bulundurur. Yüklenici; yapacağı kontroller sonucu eksik olanları tespit edip ücretsiz olarak tamamlar.
- Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları İdareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır.
- Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.
- Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.
- Ödemeler; bakımlar yapıldıktan sonra muayene işlemlerinden sonra toplam 2 (iki) eşit taksit halinde yüklenici firmaya yapılacaktır.

MADDE 4. PERİYODİK BAKIM DÜZENİ

4.1 JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARI

- Soğutma suyu seviye ve Radyatör kontrolü
- Hortum ve bağlantılarının kontrolü
- Akü seviye ve şarj kontrolü
- Ekzost sistem ve turbo kontrolü
- Hava filitre kontrolü ve değişimi
- Yakıt hatlarının , yakıt seviye kontrolü ve yakıt filitresi değişimi
- Motor yağ seviye kontrolü, yağ değişimi veya dolumu
- Yağ ve yağ filtresi değişimi
- Antifriz dolumu (Ekim Ayında)
- Manifold kaçak kontrolü
- Göstergeler ve OTP pano kontrolü
- Karşılaşılabilecek yağ kaçağı, su kaçağı gibi benzer durumlarda ivedilikle Yüklenici'ye haber verilecektir.
- Göstergeler ve OTP pano kontrolü,
- Turbo ses ve gezinti kontrolü,
- Uygun çalışma kontrolü,
- Gevşek bağlantı kontrolü,
- Marş sistemi uygun çalışma kontrolü,
- Akü kontrolü ve Elektronik modül kontrolü.
- Motor nefeslik temizliği.
- Motor testi.
- Motor subap ve enjektör kontrolü.
- Sistemin devreye alınması ve testi.

gecikme cezası olarak gün başına sözleşme bedelinin % 1 (yüzde bir) oranında hak edişinden kesinti yapılacaktır.

- Jeneratörün muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
- Yüklenici tarafından hazırlanan “Arıza Bakım Fişleri” ve “Periyodik Bakım Fişleri” taraflarca imza altına alınır.
- Firma; sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, jeneratörlere ait tesisatının uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
- Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan firma tarafından karşılanır.
- İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar.
- Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür.
- Firma; malzeme ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.
- Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım- onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterleri İdareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.
- Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgilerini İdareye bildirir.
- İdareye teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği önceden İdareye bildirilir.
- Bakım hafta içerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi günleri yapılır, arızaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici teklifini verirken resmi tatil, hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.
- Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere doğrudan yada dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.

✱