

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Anaerobik ve Havalandırma tanklarında bulunan karıştırıcı dalgıç mikserlerin bakım işlemlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen madeni yağa ihtiyaç duyulmaktadır.

<u>Malzemenin adı</u>	<u>Teknik özelliği</u>	<u>Miktar</u>
1. Dişli Yağı	Viskozite@-29°C:35000 Bakır Şerit Korozyon 121 °C : 1B Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml : 0,86 Akma Noktası, °C : -45 Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 : 180	100 litre

İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır, gereğini arz ederiz.
Tarih 17.10.2022


Ayhan ÇELİK
Makine Ustası


Canan ÇINKIR ERGİN
Çevre Mühendisi