

## TEKNİK RAPOR

İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2.Bölge) Ergani DİSKİ Şube Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik kapsamında içilebilir suyun kalite parametrelerine uygun değerde içme suyunun sağlanması amacıyla sıvı klor dozaj pompası alınması gerekmektedir. Teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen 20 adet sıvı klor dozaj pompası malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Alınacak malzemeler :

- 1) 20 Adet Sıvı Klor Dozaj Pompası

Sidar POLAT

~~Harita Teknikeri~~

Mehmet GAYIR

Şube Müdürü V.

T.C.  
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İşletmeler 2(Bölge) Dairesi Başkanlığı



**SIVI KLOR DOZAJ POMPASI ALIM İŞİ**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**DİYARBAKIR – 2022**

## İÇİNDEKİLER

### SIVI KLOR DOZAJ POMPASI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- KONU .....	3
B- KAPSAM .....	3
1- GENEL ŞARTLAR .....	3
2- TEKNİK ŞARTLAR .....	3
3- TESTLER.....	5
4- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ .....	5
5- GARANTİ.....	5
6- VERİLECEK BELGELER.....	5
7- TESLİM SÜRESİ VE YERİ.....	5
8- DİĞER HUSUSLAR .....	6

*A*

*A*

## TEKNİK ŞARTNAME

### 20 BR 10 BR ve 5 BR SIVI KLOR DOZAJ POMPASI

#### A- KONU

Bu teknik şartname, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında içilebilir suyun kalite parametrelerine uygun değerlerde içme suyunun sağlanması amacıyla sıvı klor dozaj pompasını alımını konu alır.

#### B- KAPSAM

Bu teknik şartname; DİSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2(Bölge) Dairesi Başkanlığına bağlı Ergani şube müdürlüğünde kullanılmak üzere 20 Br, 10 Br ve 5 Br lık Sıvı Klor Dozaj Pompası teknik ve genel esaslarını kapsar.

#### 1 - GENEL ŞARTLAR:

- 20 Br Sıvı Klor Dozaj Pompası toplamı 8 adet olacaktır.  
10 Br Sıvı Klor Dozaj Pompası toplam 8 adet olacaktır.  
5 Br Sıvı Klor Dozaj Pompası 4 adet olacaktır

<u>Sıvı Klor Dozaj Pompası</u>	<u>Miktarı</u>
20 Br lık	8 Adet
10 Br lık	8 Adet
5 Br lık	4 Adet

- 1.2. Kullanılacak Sıvı Klor Dozaj Pompası, komple parçalarıyla beraber ilgili CE ya da TSE belgelerinin en az birine sahip olacaktır.
- 1.3. Sıvı Klor Dozaj Pompası teknik özellikleri ve ölçüleri teknik şartlar bölümünde açıklanmıştır. Cihazlar bu esaslara göre teslim edilecektir.
- 1.4. Sıvı Klor Dozaj Pompalarının, işletme hataları dışında meydana gelebilecek arızalara karşı garanti süresi 2 (iki) yıl olacaktır. Bu süre malzemenin teslim tarihten itibaren başlayacaktır.
- 1.5. Sıvı Klor Dozaj Pompası üreticisi veya temsilcisinin TS ENİSO9001:2015 belgesi, aslı veya noter tasdikli örneğine sahip olacaktır.

#### 2 -TEKNİK ŞARTLAR:

##### Sıvı Klor Dozaj Pompası Özellikleri

- 1.1. Sıvı Klor Dozaj Pompası temsilcisinin (ihaleye katılanın) üreticiden almış olduğu 2022 yılına ait bayilik- satış temsilcilik ve/veya yetkili teknik servis belgesi evraklarının aslı veya noter tasdikli örneği ihale dosyasıyla birlikte idareye sunulacaktır. İthal ürün ise; Sıvı Klor Dozaj Pompası temsilcisinin (ihaleye katılanın) ithalatçı firmadan veya Türkiye temsilciliğini almış olduğu 2021 yılına ait bayilik- satış temsilciliği ve/veya yetkili teknik servis belgesi evraklarının aslı veya noter tasdikli örneği idareye sunulacaktır.
- 1.2. Sıvı Klor Dozaj Pompası enerji beslemesi 220V(AC) olacaktır.
- 1.3. Pompa membran dokunmatik tuş takımlı ve ekranı karanlık ortamda veya belirli bir mesafeden rahat görülebilmesi için ışıklı en az 4 hücreli (en az dört harf-rakam karakteri görülecek) LED ekran

M

A