

## TEKNİK RAPORDUR


Genel Müdürlüğümüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Su Üretim Şube Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi, İsale hattı sanat yapıları ve merkezde bulunan depolarda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu malzemelerin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

NO	ALINACAK MALZEMELER	MİKTAR
1-	Drenaj Pompası (Teknik Özellikleri: Gövde: Paslanmaz çelik, Şamandıralı Voltaj :220 V, Kablo uzunluğu:10 mt, Min kapasite m <sup>3</sup> /saat: 8 Min yükseklik (m): 8 Çıkış Çapı (inç): 1 ½ , 2	4 Adet

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 03.04.2023

NOT: Firma önceden malzemelerin birer örneğini idareye getirip onay aldıktan sonra teslimatı yapacaktır.

  
Zülküf YILDIRIM  
Mekanik Bakım Şefi

  
M. Salih ÖKMEN  
Diyarbakır İAT İşletme Sorumlusu