

## TEKNİK RAPOR

İşletmeler Dairesi 2. Bölge hizmet alanında bulunan Ergani Şube Müdürlüğümüze bağlı Çiftapınar Terfi merkezinde yılın çeşitli mevsimlerinde voltajın düşük olmasından kaynaklı bağlı cihazlarımız(motopomp, büro cihazları) sağlıklı çalışmamaktadır. Bu nedenle aşağıda teknik özellikleri belirtilen 60 kva'lık trifaze kontrollü servo voltaj regülatörüne ihtiyaç duyulmaktadır.  
11.05.2023

TABLO1 : Malzeme Listesi ve Özelliği

SIRA	ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖZELLİKLERİ
1	60 KVA 'LIK TRİFAZE KONTROLLÜ SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	1	Adet	*MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ *FAZLAR ARASI BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME *GENİŞ GERİLİM ARALIĞI *MANUEL BY-PASS ÖZELLİĞİ *AŞIRI VE DÜŞÜK VOLTAJ KORUMA ( OPSİYONEL ) *FAZ KORUMA ( OPSİYONEL ) *2 YIL CİHAZ GARANTİSİ *15 YIL YEDEK PARÇA GARANTİSİ *UZMAN TEKNİK SERVİS DESTEĞİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ( TRİFAZE REGÜLATÖR ) GİRİŞ GERİLİMİ : 275 – 430 V ÇIKIŞ GERİLİMİ : 380 V REGÜLASYON HIZI : 80 V / SN ÇALIŞMA SICAKLIĞI -10 DERECE / +40 DERECE KORUMA SINIFI : IP20 FREKANS : 50 HZ HASSASİYET : +- %2 İLE +- % 5 VERİMLİLİK : %95 OTOMATİK

**Sidar POLAT**  
Harita Teknikeri