

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Bismil Hizmet sınırlarında bulunan Terfi merkezindeki pompaların olası arıza durumlarında şehir merkezinde su üretiminin aksamaması için aşağıda belirtilen özelliklerdeki pompaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İş bu teknik rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 22.05.2023

Adet	Özellikler
1	90 Kw, 1450 dd, 77 HM, 82 lt/sn

Raif KUDAT
Elektrik Teknisyeni



Ferit KAHRAMAN
Bismil Şube Müdür V.

