

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma havuzlarında bulunan (blower) **3 yönlü aktuatörlü vana** arızalanmıştır. Havalandırma havuzlarının düzgün çalışabilmesi ve tesisteki arıtma veriminin olumsuz etkilenmemesi için aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

İş bu teknik rapor 3 nüsha halinde imza altına alınmıştır (17.08.2023).

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ	ADET
EBRO ARMATUREN TYP E 110 U=230 V AC HZ 50 P=0.26 KW I=1.3 A DUTY CLASS: C IP 67 400 NM T=12 S/90 CODE 0313110	2

Mehmet Salih YEŞİLDAL

Elektrik Ustası



Canan ÇINKIR ERGİN

Çevre Mühendisi

