TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonunda **Gamak marka GMM3E 355 L 2d dikey motorda kullanılan 400 kw 550 hp 'lik** motorlarda yaşanılan rulman arızalarının dinamik şekilde giderilmesi amacıyla aşağıda yazılı tip ve özellikteki rulmanların alımına acilen ihtiyaç vardır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1... 4 adet Rulman

SIRA NO	ÖLÇÜ	MİKTAR	Alınacak Malzemenin Adı	ÖZELİKLERİ
1	ADET	4	RULMAN	**NU 318 E** **.Elektrik izoleli rulman** **.Silindirik Makaralı**



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde / Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deliği No.	Tespit Deliği SØ	T	LA	AD	AKØ	L ~	LC	LK ~	E EA	DB DC	ØD ØDA	GA GC	FxGD FAXGF
FF 740	740	680	800	8	24	6	32	625	571	1467	1647	1544	170	M20	80	85	22X14



Sidar POLAT
Tekniker

Ahmet ATALAY
Tekniker