

TEKNİK RAPOR

Hani DİSKİ Şube Müdürlüğü hizmet sahasında bulunan Uzunlar mahallesinde 2022 yılında mahallenin içme suyunun temini için açılmış olan sondaj kuyusunun faaliyete alınması için aşağıda teknik özellikleri yazılı olan malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

07.09.2023

- 1 Ad = 40 Hp Dalgıç pompa ve motor (Hm230mt 6Lt/Sn)
- 1 Ad = 40 Hp Kumanda Panosu
- 340 mt = 3X25 NYY Kablo
- 170 mt 2x1,5 SSR Kablosu
- 150 mt =sabit manşonlu kolon borusu (5mm et kalınlığı)
- 1 Ad = Kuyu ağız filanşı 3" inç
- 1Ad = Deveboynu 3" inç Filaşlı

M.Mucahit HOCAOĞLU

Elektrik Teknikeri

Mehmet ÇİFTSÜREN

Hani Şube Müdürü