

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi kum tutucu ünitesinin köprülerinde bulunan 24 volt bobinli kontaktörler arızalanmıştır. Tesisteki tüm ünitelerin sağlıklı çalışabilmesinde rol alan(makine aksamlarına zarar verebilecek maddelerin bir kısmının tutulduğu bölüm) kum tutucu köprülerinin devreye alınabilmesi için aşağıda adı ve özellikleri belirtilen kontaktörlerin dış piyasadan teminine ihtiyaç duyulmaktadır.

Malzemenin adı	Malzemenin özellikleri	Miktar
Kontaktör	3ZX1012-ORT02-1AA1 P AC-3 (kW) 230V 5.5kW 400V 11 kW 35A 600V AC 24V Bobinli	3
Yardımcı Kontaktör	3RH1921-1HA22 2.NC KONTAK 2.NO KONTAK	3

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır. Gereğini arz ederiz.
(21.11.2023)


İhsan DEMİR
Elektrik Ustası


Canan ÇINKIR ERGİN
Çevre Mühendisi