

TEKNİK RAPOR

Ergani Diski Şube Müdürlüğüne bağlı paket arıtma tesisinde kurulan çiftli pompanın basınç farkından dolayı arızaya sebebiyet vermektedir. İşlevini sağlıklı olarak yerine getirmesi için genişleme tankı gerekmektedir. Aşağıda özellikleri belirtilen genişleme tankının alımına ihtiyaç vardır. Mevcut motorla bağlantısı için gerekli tüm malzemeler dahil edilecektir ve kurulum firma tarafından yapıp devreye alınacaktır.

Gereğinin yapılmasını arz edelim.

Alım Miktarı ve Malzeme Tanımı

Çiftli pompa sisteminde kullanılmak üzere 1 adet 1000lt genişleme tankı.

Teknik Özelliği

Tank Hacmi	1000 lt
Membran Malzemesi	EPDM
Bağlantı Çapı	2
Çalışma Pozisyonu ve Geometri	Dikey Ayaklı , Silindirik
İşletme basıncı	10 Bar
Test basıncı	15 Bar
Ön Dolum Basıncı	Min 4 Bar
Sıcaklık	Min -10C - Max60C
Manometre	0-16 Bar
Elektrostatik Fırın Boya	Kırmızı Renk
Üretim yılı	2023 ve sonrası
İlgili Standart	CE EN 13831
Değiştirilebilir membranlı olarak talep edilmektedir.	
Tank üzerinde üretici bilgileri , basınç değerleri , imalat yılı vb. bilgiler bulunacaktır.	

Taha ÜLKÜ

Elektrik Teknikeri



Umut DEMİRTAŞ

Elektrik – Elektronik Mühendisi

