


## TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su Üretim Şube Müdürlüğüne bağlı isale hattında kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Söz konusu malzemelerin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

<u>SIRA NO</u>	<u>ALINACAK MALZEMELER</u>	<u>MİKTAR</u>
1-	Eksenel ve Yanal Kompansatör  (Özellikler: Flanşlı Çelik Kompansatör DN1600-PN16 Körük: St-44 Karbon Çelik Bağlantı: Flanşlı Flanş: St 37 Karbon Çelik Eksenel Genleşme: 50 mm Yanal Genleşme: 40 mm L:650 mm) T: 7 mm	1 Adet
2-	Çelik Flanş (DN1600-PN16)	2 Adet

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 19.03.2024

NOT: İki tarafı çelik flanşlı kompansatör. ( kompansatöre bağlı iki (2) adet çelik flanş olacaktır.) Ayrıca idareye 2 adet çelik flanş teslim edilecektir. Alınacak malzemeler Diyarbakır İçme Suyu Arıtma Tesisine teslim edilecektir.

  
I. Halil YALÇIN  
Çevre Mühendisi

  
M. Salih ÖKMEN  
Diyarbakır İAT İşletme Sorm.

VVI H

