

T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı.

**DALGIÇ POMPA MOTORU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Handwritten signature

Handwritten signature

DALGIÇ POMPA VE MOTORU MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1 KONU

DİSKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığına bağlı Çermik İlçesine su sağlayan Sinek Terfi Merkezinde bulunan tesiste teknik incelemeler yapılmıştır. Teknik elemanlarınca yapılan değerlendirmede; Yaz aylarının gelmesi ile elektrik sistemlerinde dalgalanmalar meydana geleceği ve ekonomik ömür nedeniyle sık sık dalgıç pompa motoru yanmaları yaşanabileceği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle; Susuzluğun kısa sürede bertaraf edilerek faal hale getirilmesi için aşağıda belirtilen sayıda ve tipte dalgıç pompa motorunun alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Madde 2 MALZEME LİSTESİ

Aşağıda belirtilen özelliklerde dalgıç pompa motoru talep edilmiştir.

Sıra No	Malzeme Adı	Özelliği	Ölçü	Birimi
1	Dalgıç Pompa Motoru	225 HP (10")	1	Adet

Madde 3 ÖZELLİKLER

3.1. Genel Özellikler

- Malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiçbir bölümde kırık, patlak, çatlak, pas, deformasyon ve ambalaj hataları olmayacaktır.
- Malzemeler ihtiyaç listesinde belirtilen cins, boyut ve miktarda olacaktır.
- Teknik özelliklerde belirtilen evsafalara uymayan malzeme teslim alınmayacaktır.
- Alımı yapılacak tüm malzemeler daha önce kullanılmamış ve yeni olacaktır.
- Tüm ürünler TSE veya CE kalite standardında olacaktır.

3.2. TEKNİK ÖZELLİKLER

A. DALGIÇ POMPA MOTORU

- TSE veya CE kalite standardında olacaktır.
- Motor gövdesi 10" olacak.
- Pompa serisi 210/7 kademeli olacaktır.
- Sarılabılır olma özelliği olacaktır.
- Motor su soğutmalı olmalıdır.
- Gerilim toleransı +/- %10 olacaktır.
- Maksimum su sıcaklığı 30 derecede çalışabilmelidir.
- 50 Hz Frekansta çalışacak, Motor devri 2.900 devir/dakika olacaktır.

Madde 4 KONTROL VE MUAYENE METODLARI

4.1. Denetim Ve Muayenelerle İlgili Genel Hususlar

- Mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemleri yönergesine riayet edilecektir.
- Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

- c) Belirli kalite standardına uygun olması istenen malın, üzerinde ve/veya ambalajında bu uygunluğu gösterir ibare bulunacaktır.
- d) İstenen kalite standardını gösteren ibarenin malın üzerinde vs/veya ambalajında bulunması mümkün olmayan hallerde, üreticiye ait kalite uygunluğunu gösterir broşür ve/veya kullanma kılavuzu benzeri basılı matbu, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı'na, fiziksel muayene sırasında, yüklenici tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde teslim edecektir.

4.2. Yapılacak Muayeneler

- a) Satın alınacak malzemelere, aşağıdaki alt maddelerde belirtilen muayenelerin tamamı uygulanacaktır.
- b) **Göz Muayenesi:** Malzemelere, tüm ekipmanlarıyla birlikte teknik şartnamenin 3'nci maddesinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda gözle kontrol edilecektir.
- c) **Teknik Muayene:** Malzemelere, tüm ekipmanlarıyla birlikte teknik şartnamenin 3'nci maddesinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik olarak kontrol edilecektir.

Madde 5 GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

- 5.1. Alım konusu malzemeler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicinin korunması kanununda öngörülen asgari garanti süresi 2 yıldan az ise teknik şartnamede yazılı süre uygulanacaktır. Garanti süresi 2 yıldan fazla ise kanunda ön görülen ve/veya firmalarca verilen süre uygulanacaktır. Bakım, onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile malzemelere ait fabrika garanti sürelerinin ne olduğu ve bakım onarım ile ilgili satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hususlar teslim esnasında yüklenici tarafından verilecektir.
- 5.2. Satın alınacak malzemelerin tamamı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 5.3. Üzerinde teklif kalan yüklenici 15(On beş) takvim günü içerisinde malzemeler DİSKİ Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

Bu şartname dalgıç pompa ve motoru malzemesi muhteviyatını kapsar ve bu 5 maddeden ibaret olup 03.06.2024 tarihinde hazırlanmıştır.


Cihan BOZDAĞ

Elektrik Teknikeri


İlhan ARTIŞ

Çermik Şube Müdürü