

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT KLİMA ARIZA -BAKIM -ONARIM

FİYAT LİSTESİ

ARIZALAR	ADET	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
İÇ ÜNİTE ANA-KART ARIZASI (DEĞİŞİM)	4		
İÇ ÜNİTE FAN- FAN MOTORU DEĞİŞİM	4		
DIŞ ÜNİTE KOMPRESÖR(MOTOR) ARIZASI 48.800 kcal/h	1		
DIŞ ÜNİTE ANA KART 82 KW OLEFİNİ DEĞİŞİM	2		
DIŞ ÜNİTE İNVERTER KART 68 KW OLEFİNİ DEĞİŞİM	1		
DIŞ ÜNİTE 24 BTU KOMPRESÖR-KAPASİTÖR ARIZASI	1		
DIŞ ÜNİTE FAN – FAN MOTORU (KIRIK) DEĞİŞİM 48.800 kcal/h	1		
SALON TİPİ 48.000 BTU/H KOMPRESÖR-ANA KART- GAZ KAÇAĞI TESPİTİ- BAKIR BORU DEĞİŞİM-MONTAJ	2		
SALON TİPİ 44.000 BTU/H KART-DRENAJ – FAN MOTORU DEĞİŞİM	1		
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE ALICI GÖZ	5		
DIŞ ÜNİTE 12 BTU/H KOMPRESÖR ARIZASI	2		
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE ÜÇYOLLU VANA ARIZASI, SOĞUTMUYOR	1		
DIŞ ÜNİTE (16 ADET) GAZ ŞARJI - 410 A	35 KG		
GENEL YILLIK BAKIM (İÇ-DIŞ ÜNİTE)	227		
GENEL TOPLAM			

Not: Değişimi yapılacak parçalar teknik şartnameye uygun orijinal ve yüklenici tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır

Celal AYTEMUR
Elektrik Teknisyeni



DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



DİSKİ İŞLETME BİNALARI DEĞİŞKEN DEBİLİ ISITMA- SOĞUTMA SİSTEMİ ARIZA-BAKIM-ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2024

MADDE 1. İŞİN ADI

DİSKİ Merkez Yerleşkesi Binaları Değişken Debili Isıtma - Soğutma Sistemi Arıza Onarım ve Bakım işi.

MADDE 2. İŞİN KONUSU

DİSKİ yerleşkesi Merkez ve Ek İşletme Binalarının (Ana idari Bina, Abone ve Bilgi İşlem İşletmeler 1-2 , Yatırım İnş. Birimlerinin olduğu Ek Hizmet Binası, Abone Daire Başkanlığının yer aldığı Sarı Bina ve Makine İkmal, içmesuyu dış birimlerinin yer aldığı konteynır tipi şantiye binaları,dahil olmak üzere) tüm mahallerinin bu şartnamede miktar, ısıtma ve soğutma kapasiteleri belirtilen değişken debili ısıtma-soğutma sisteminin iç ünite ve dış üniteleri ile bakır boruları, elektrik panosu, pano içi müştemilatı ve kabloların arızalı ve çalışmıyor durumda olan klimaların arızaların giderilmesi ile Bakım ve Onarım işini kapsar.

2.1 Cihazlar Abone (Sarı) Bina; mevcut

S.No	Cihaz Adı	Miktar (Adet)
		Toplam
1	Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 24.000 Btu/h	2
2	Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 18.000 Btu/h	2
3	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 24.000 Btu/h	7
4	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 18.000 Btu/h	15
5	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 12.000 Btu/h	8
6	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 9.000 Btu/h	1
7	Dış Ünite soğutma kapasitesi 48,800 kcal/h	1
8	Dış Ünite soğutma kapasitesi 43.300 kcal/h	1
	TOPLAM	37

2.1.b Arıza Kaydı

S.No	Cihaz Adı –Arıza Cinsi – Arıza Yeri	Toplam
		Adet
1	Kaset Tipi İç Ünite (24 Btu/h) Ana kart arızası(kart yok) 1.kat koridor kısmı	2
2	Duvar Tipi İç Ünite (18Btu/h) Fan(3) ve Fan motoru(3) (kırık-deforme) 1. Kat ve 2. Kat oda kısmı	3
3	Dış Ünite soğutma kapasitesi 48,800 kcal/h Anakart Kompresör arızası (ch 70- ch 32)	1
4	Dış Ünite soğutma kapasitesi 48.800 kcal/h Fan -Fan motoru deforme kırık (değişim)	2
5	Dış Ünite Gaz Takviyesi 48,800 kcal/h 43.300 kcal/h 410	8 KG

2.2 Cihazlar İdari Bina; Mevcut

S.No	Cihaz Adı	Miktar (Adet)
		Toplam
1	Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 18.000 Btu/h	9
2	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 18.000 Btu/h	12
3.	Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 12.000 Btu/h	62
4	Dış Ünite soğutma kapasitesi 16 kW	1
5	Dış Ünite soğutma kapasitesi 44.8 kW	1
6	Dış Ünite soğutma kapasitesi 39.2 kW	1
7	Dış Ünite soğutma kapasitesi 32 kW	1
8	Salon Tipi split Klima soğutma (48 btu/h)	1
	TOPLAM	88

