

## TEKNİK RAPOR

Anıl Mahallemiz Hani İlçe Merkezine 5 km uzaklıkta 400 hane, 2000 nüfustan oluşmakta mahallemizde tek terfi iki adet su deposu bulunmakta. Depolarımıza eşit bir şekilde su verilebilmesi için elektrikli vana kullanılmıştır. Yapılan kontrollerde elektrikli Vananın arızalı olduğu tespit edilmiştir. Yerine yeni vananın takılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.23.10.2024

### Malzeme Listesi Ve Vanaya Ait Teknik Özellikler

1 Adet Elektrikli Vana

1).DN 50

2).PN 16

3).220 WOLT

4). Flanşlı

5).Normalde Kapalı Elektrik Verilince Açılan Model

Bekir NARİN  
Hani Şube Müdürü