T.C.
DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI
Mezopotamya Mah. Diclekent Üçkuyular Bağlantı Yolu Üzeri
3.km Kayapınar DİYARBAKIR

DENEY RAPORU
(Test Report)

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0335-T

AB-0335-T
221540
05.22

Müşterinin Adı / Adresi Customer name / Address	:	DİSKİ Genel Müd-Su Üretim Şb.Md.
Kayıt/Rapor Numarası Order No.	:	221540
Numunenin Adı ve Tarifi Name and identity of test item	:	Polietilen ve steril kapta içme suyu
Numunenin Kabul Tarihi The date of receipt of test item	:	30/04/2022
Deneye Başlama Tarihi Test Start Date	:	30/04/2022
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the Report	:	2
Açıklamalar Remarks	:	

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DİSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı , TÜRKAK'tan AB-0335-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiştir.
DİSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı accredited by TÜRKAK under registration number AB0335T for TS EN ISO/IEC 17025 General Requirements for the competence of testingand calibration laboratories as test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is a signatory to the Europen Cooperation for Accreditation(EA) Multilateral Agreement (MLA) and to theInternational Laboratory Accreditation Cooperatio (ILAC)Mutual Recognition Arrangement (MRA) fort he recognition of test reports

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür Seal	***Yayım Tarih*** Issue Date 01/05/2022	***Laboratuvar Şube Müdürü*** Director of Departmant 01/05/2022

Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be copied or reproduced other than in full except with the permission of the laboratury. Testing reports without signature and seal are not valid.

T.C.
DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

AB-0335-T
221540
05.22

Numunenin Tarifi : **Polietilen ve steril kapta içme suyu**
Numunenin Kaynağı(*) : **Arıtma Çıkışı**
Numuneyi Alan Kişi(*) : **Aziz KAYA**
Numunenin Alındığı Tarih(*) : **30/04/2022**
Numune Kabul Tarihi ve Saati : **30/04/2022**
Analiz Sonuçlanma Tarihi : **01/05/2022**
Numune Alma(*) : **Anlık**

PARAMETRELER	Birim	Analiz Metodu Standart Adı	Analiz Sonucu	Mevzuat Limiti
FİZİKSEL ANALİZ *(PHYSICAL ANALYSIS)*				
Bulanıklık[1] (Bulanıklık)	NTU	SM 2130 B	0,11	5
İletkenlik[1] (İletkenlik)	µS/cm	SM 2510 B	332,0	2500 (20°C'de)
pH[1] (pH)		SM 4500-H+ B	7,16	6,5<=ph<=9,5
Renk (Renk)	Pt-Co		0	20
KİMYASAL ANALİZ *(CHEMİCAL ANALYSIS)*				
Demir (Fe)	mg/l	Vis Spektrofotometrik	0,020	0.2
Serbest Klor (CL)	mg/l	Spektrofotometrik	0,65	
Sıcaklık (ºC)	ºC	SM 2550-B	9,60	
BAKTERİYOLOJİK ANALİZ				
Escherichia Coli[1] (E.Coli[1])	KOB/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Toplam Koliform[1] (T.Koliform)	KOB/100ml	TS EN İSO 9308-1	0	0

NOTLAR
1 - Raporda yer alan ölçüm belirsizlikleri k = 2 ve % 95 güven aralığı ile verilmiştir.
2 - Bu raporda verilen mevzuat limitleri 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikten alınmıştır.
3 - Laboratuvarımıza teslim edilen numune rapor tanzim tarihinden itibaren 2 gün sonra elden çıkarılacaktır.
4 - (1) İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir.Diğer parametreler akreditasyon kapsamı dışındadır.
5 - Raporda verilen ölçüm sonuçları sadece belirtilen kayıt numaralı numuneye ait olup, başka bir numune için kullanılamaz.
6 - Kurumumuzca alınmayan numuneler için bu raporda yer alan(*) işaretli bilgiler müşteri beyanı olup, numune alma ve numunenin laboratuvara taşınması laboratuvar sorumluluğunda değildir.Deney sonuçları numunenin laboratuvarca teslim alındığı hali için geçerlidir.
7 - Deneyler süresince laboratuvar ortam koşulları, deney metotlarının öngördüğü şekilde sıcaklık (25±5 ºC) ve nispi nem(% 50±15) toleransları içerisinde tutulmuştur.
8 - Raporda verilen; görüş, yorum ve uygunluk değerlendirmeleri deneyi yapılan numuneden elde edilen sonuçlar için geçerlidir.
9 - Deney Hizmetleri için taşeron laboratuvar kullanılmamaktadır.
10 - Laboratuvar bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar haricinde raporda verilen tüm bilgilerden sorumludur.Bilginin müşteri tarafından sağlanması ve bu bilginin sonuçların geçerliliğini etkileyecek olması durumunda Laboratuvar sorumlu tutulamaz . Bu bir feragat beyanıdır
11 - Laboratuvarımızda uygulanan deney metotlarında, orijinal metottan herhangi bir ekleme, çıkarama veya sapma yoktur.
12 - Deney numunesi müşteri tarafından alınarak laboratuvarımıza getirilmiştir. Bu nedenle, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dâhil edilmemiş ve numune alındığı şekliyle deneye tabi tutulmuştur.

Hazırlayan
Prepared

Laboratuvar Şube Müdürü
Director of Departmant
01/05/2022

Bu rapor, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be copied or reproduced other than in full except with the permission of the laboratury. Testing reports without signature and seal are not valid.