



TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaköy Diski Şube Müdürlüğü Kanalizasyon Terfi Merkezinde kullanılan 35 kVA Dizel Jeneratörün ve arızalarda kullanılan 6.5 kVA küçük Jeneratörün yapılan testler sonucunda akülerinin bozulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu malzemelerin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

ALINACAK MALZEMELER

- 1- 1 Adet Akü (12 V, 75 Ah 640 A"EN"Bakımsız Kuru Tip)
- 2- 1 Adet Akü (12 V, 9 Ah Bakımsız Kuru Tip)

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 19.04.2022

Mehmet ŞİK
Harita ve Kadastro Teknikeri

Vehbi DEMİRKIRAN
Kocaköy Şube Müdürü