

TEKNİK RAPOR

Çermik içme suyu ana şebeke hattında bulunan bkv vana marka basınç düşürücü kontrol vanalarının diyaframı ve pilotları arızalı olup yeni lerinin alınması gerekmektedir.

Söz konusu ihtiyaç duyulan basınç düşürücü kontrol vanası diyaframı ve pilotlarının asgari özellikleri şöyledir.

Gerekli garanti ve standartlara sahip olacaktır.

Şebeke basıncı ile çalışıp ekstra enerjiye ihtiyaç duymama.

İstenilen basınca kolay ve hassas ayarlama.

Arızalı olan veya garanti süresi içinde arızalanan malzemeler yenisi ile ücretsiz bir şekilde değiştirilecektir.

Malzemelere ait conta,vida,somun,v.b aparatlar dahil olacaktır.

Alınacak malzemeler Çermik Şube Müdürlüğü teslimi edilecektir.

1-DN 250 6 Adet basınç kırıcı vana diyaframı ve pilotu

2-DN 300 2 Adet basınç kırıcı vana diyaframı ve pilotu

Selam TURAN

ŞANTIYE ŞEFT

Eder YALÇIN

ÇERMİK ŞUBE MÜDÜR V.