

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BİNALARI JENERATÖR GRUPLARI YILLIK PERİYODİK BAKIMI HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

2022

İÇİNDEKİLER

JENERATÖR GRUPLARI

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI
2. JENERATÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3. YÜKLENİCİNİN SORUMLUKLARI
4. PERİYODİK BAKIM DÜZENİ
 - 4.1. JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLALARI
 - 4.2. AYLIK BAKIM
 - 4.3. 125 SAATLİK BAKIM
 - 4.4. ALTERNATÖR VE PANODA YAPILACAK KONTROLLER

f

A

JENERATÖR BAKIM, ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Bağlar Şube Müdürlüğü, Su Tesisleri Daire Başkanlığı Ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yer alan muhtelif güçlerdeki 8 (sekiz) adet jeneratörün 10 ay boyunca (01.03.2022 – 31.12.2022) periyodik bakımı ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

MADDE 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

S.NO	MARKA	TİP ve MODEL	GÜÇ	YERİ
1	GENPOWER	GVP-412 OTOSK	412 KVA	DİSKİ GENEL MÜD.
2	GENPOWER	GVP-94 OTOSK	94 KVA	DİSKİ GENEL MÜD.
3	EMSA	ED 235	235 KVA	DİSKİ GENEL MÜD.
4	EMSA	EG 330	330 KVA	DİSKİ GENEL MÜD.
5	VOLVO	ÇJ 110 VL	110 KVA	BAĞLAR ŞUB. MÜD
6	MABEX	3012TAG3A PE / 800	810 KVA	İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TSİSİ
7	ALİMAR	KPV 550 K131246	600 KVA	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	ÇUKUROVA	ÇJ 9 OF TTF804145406T	90 KVA	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MADDE 3. YÜKLENİCİNİN SORUMLUKLARI

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, jeneratörün kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmelikler ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Jeneratörlerin periyodik bakım takvimi sözleşme tarihinden itibaren başlar.

- Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işleme ve emniyeti bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanır.
- Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir.
- İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.