

RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 12.11.2021 tarihli 88779096-000117477 sayılı yazısına istinaden Dericiler Sitesi olarak ön arıtma sistemi kurulması istenmektedir. Arıtma sistemlerinin kurulması için 2 saatlik kompozit çıkış atık sularından akredite olmuş herhangi bir laboratuvar tarafından numune alınıp analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle arıtma sisteminin hangi kapsam ve ölçekte olacağına karar verilebilmesi için akredite olmuş bir laboratuvar da çıkış suyunun "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin" Tablo 12'de yer alan aşağıda belirtilen analizlerinin yapılması ve 2 saatlik kompozit numunesinin alınması gerekmektedir.02.02.2022

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

Analiz Yapılması Gereken Parametler	1) Kimyasal Oksijen İhtiyacı 2) Askıda Katı Madde 3) Toplam Kieldahl Azotu 4) Yağ ve Gres 5) Sülfür (S ⁻²) 6) Krom (Cr ⁺⁶) 7) Toplam Krom 8) Balık Biyodeneyi (ZSF) 9) pH 10) Renk
-------------------------------------	---

Şeref KAPLAN

Dr. Kimyager

Diski Deri Biyolojik

Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Sorumlusu


Serhan CAN
Çevre Mühendisi