

TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüze bağlı 17 ilçeye ait içme suyu ihtiyacını karşılayan içme suyu tesislerine ait aşağıda özellikleri belirtilen trafoların bakım/ onarımlarının yapılması gerekmektedir.

Gereğinin yapılması hususunu arz ederiz.25.05.2021

1. 2 adet 250kVA trafo
2. 2 adet 160kVA trafo
3. 1 adet 100kVA trafo
4. 1 adet 400kVA trafo
5. 1 adet 50kVA trafo



Rıfat ANDAN

Elektrik-Elektronik Mühendisi



Barış CAVDAR

Enerji Yönetimi ve Elektrik Şb.Müd.

1

GÜCÜ
100 KVA

SERİ NO MARKA
267 TRANSTEK

4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 ADET KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
1 ADET FIRINLAMA
25 KG YAĞ
1 ADET YAĞ ARITMA
1 ADET İŞÇİLİK

2

GÜCÜ
160 KW

SERİ NO MARKA
42122 MAKSAN

1 ADET FIRINLAMA
1 ADET MEVCUT YAĞIN TASVİYESİ
35 LT YENİ YAĞ DEĞİŞİMİ
1 ADET Y.G. BUŞİNG İZOLATÖR YENİLENMESİ
1 ADET BASINÇ EMNİYET VENTİLİ
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 ADET KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
1 ADET İŞÇİLİK
1 ADET KOMİTATÖR YENİLENMESİ
2 ADET GENLEŞME DEPOSU DEĞİŞİMİ

3

GÜCÜ
160KW

SERİ NO MARKA
26092 MAKSAN

3 ADET Y.G BOBİN YENİLENMESİ
300 KG YAĞ
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 TAKIM KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
1 ADET KOMİTATÖR YENİLENMESİ

4

GÜCÜ
400 KW

SERİ NO MARKA
14-199 ÖZGÜNEY

3 ADET Y.G. BOBİN
1 ADET GENLEŞME DEPOSU
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 TAKIM KAZAN CONTASI



1 AD.BOYA
50 KG YAĞ

5 GÜCÜ SERİ NO MARKA
50KW 1300 ÖZGÖKÇE

3 ADET Y.G BOBİN YENİLENMESİ
150 KG YAĞ
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 TAKIM KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
3 ADET Y.G. BUSHİNG İZOLATÖR
3 ADET Y.G. BUSHİNG

6 GÜCÜ SERİ NO MARKA
250KW 5757 BESE

3 ADET Y.G BOBİN YENİLENMESİ
60 KG YAĞ
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 TAKIM KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
1 ADET KOMÜTATÖR
1 ADET GENLEŞME TANKI

7 GÜCÜ SERİ NO MARKA
250KW 12641 MAKSAN

3 ADET Y.G BOBİN YENİLENMESİ
60 KG YAĞ
4 TAKIM A.G CONTA
3 TAKIM Y.G CONTA
1 TAKIM KAZAN CONTASI
1 AD.BOYA
1 ADET KOMÜTATÖR

BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK TRAFOLAR 1 YIL GARANTİ VERİLECEKTİR.



Barış CAVDAR
Enerji Yönetimi
Şube Müdürü V.