

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan 3 adet mekanik çamur yoğunlaştırıcılara ait yoğunlaştırma bantları hasar görmüştür. Aşağıda teknik özellikleri ve adedi belirtilen mekanik yoğunlaştırma bandı malzemesinin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

<u>Malzemeni Adı</u>	<u>Teknik Özellik</u>	<u>Miktar</u>
Mekanik Çamur Yoğunlaştırıcı bandı	Malzeme Cinsi: Polyester Ölçü: (2100mm x 6600mm)	3 adet

Not: Bant temini yukarıda verilen ölçülerde olacaktır ayrıca firma tesisten bant numunesi alacaktır. Gönderilen numunenin ölçülerinin bire bir aynı olması istenmektedir. Ayrıca bant birleşme yerlerinde tesis montajında sorun yaşanabileceği için tesis mekanik birimi ile mutlaka iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır.Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Tarih: 13.09.2021

Ayhan CELİK
Makine Ustası

İbrahim Halil YALÇIN
Çevre Mühendisi