

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde 8 adet İnce Izgara hizmet vermektedir. İnce Izgaralar perfore elekli tip olup elek delik çapı 6mm dir. İnce Izgara ünitesinde kış mevsiminde aşırı katı malzemeleın sebep olabileceđi olası arıza durumlarında onarımının yapılarak tesisi işletiminin devamlılıđının sağlanması amacıyla aşağıda özellik ve miktarları belirtilen yedek parçanın satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Malzemeler

Perfore eleđi

İhtiyaç Miktarı

90 adet

Not : Malzemeler paslanmaz çelik olup istenilen teknik uygunlukta (elek çapı :6mm, elek et kalınlığı:3 mm) olmalıdır. Ayrıca malzemeler üretim aşamasından önce teknik raporda adı geçen tesis mekanik ekibiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. İstenilen malzemeler Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisine adresine nakliye bedeli firma tarafından ödemeli olarak eksiksiz teslim edilecektir. Hatalı olan malzemelerin deđişimi ilgili firma tarafından sağlanacak olup garanti süresi 1yıl olacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır, geređini arz ederiz.

Tarih : 17.09.2021

Hatip AKTEN

Mekanik Ustası



İbrahim Halil YALÇIN

Çevre Mühendisi

