



TEKNİK RAPOR


İçme Suyu Daire Başkanlığımızca Bağivar Şefliğimiz ve Seyrantepe Şefliğimizce bakım-onarım işlerinde kullanılan 2 adet portatif jeneratör ile Karaçalı D.Y. 3.3 deposunda kullanılan jeneratörün; bakım-onarımının yapılması gerekmektedir. Aşağıda bulunan tabloda teknik özellikler ve yapılması gerekenler belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim. 31.05.2021

SIRA NO	KULLANILDIĞI YER	MARKA	MODEL	STANDBY KVA	PRIME KVA	YAPILACAKLAR
1	BAĞIVAR ŞEFLİĞİ	AKSA	AAP 8000E	8	7,5	1- Akü değişimi 2-Jeneratör motor bakımı 3-Hava filtresi ve motor yağı değişimi
2	SEYRANTEPE ŞEFLİĞİ	HONDA	HK 7500 MS	7,5	6,8	1- Akü değişimi 2-Jeneratör motor bakımı 3- Karbüratör bakımı
3	Karaçalı D.Y. 3.3 Deposu	GÜÇBİR	GJP-88	88	80	1-Jeneratör motor bakımı 2-Voltaj ayarlarının yapılması


Naif TURUN
Elektrik Teknisyeni


M.Erol KORKMAZ
Elektrik Teknikeri


Ahmet CANSEVER
Elektrik-Elektronik Mühendisi