

TEKNİK RAPOR

Atıksu Ruhsat ve Denetim Daire Başkanlığı'na bağlı Eğil Atıksu Arıtma tesisinde kullanılmakta olan 45 Kw gücünde, basma yüksekliği Hm=223 mSS, devir 2900 d/d, debi 39,6 m³/h olan 3 numaralı yatay milli deşarj pompası arızalanmıştır. Bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.

İş bu rapor tarafımızdan 12.07.2021 tarihinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Bakım onarım yapılacak malzemeler;

- 2 adet salmastra burc
- 2 adet yatak sarı burc
- 2 adet rulman
- 2 adet rulman somunu
- 2 adet salmastra
- 1 adet kaplin lastiği
- 1 adet mil tornası
- İşçilik

Hamdullah ZENGİN

Elkt. teknisyeni



Mazlum DOĞAN

Mak. teknikeri

